



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**
«Средняя общеобразовательная
школа № 76»

ОНДиПР г.Котласа и Котласского
района УНДиПР ГУ МЧС России по
Архангельской области

165300, Архангельская область,
г. Котлас, ул. Калинина, д. 21.

Тел. (81837) 2-63-93,


e-mail: moush76@rambler.ru

от 05.05.2020 № 45
на № _____ от _____

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»
информирует о выполнении предписания от 25.02.2020 года № 9/1/1:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование НПА	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	В нарушение требований нормативных документов в помещениях школы расстояние от извещателей до близлежащих электросветильников составляет менее 0,5 м (учительская, кабинет химии)	Ст.103 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.05.2020г	03.03.2020г
2	При эксплуатации путей эвакуации (в коридорах, фойе, лестничных маршах) руководителем не обеспечено наличие знаков пожарной	п.33,34 Правил противопожарного режима в РФ, ст.4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.05.2020г	03.03.2020г

	безопасности в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности	требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.4.026-2015		
3	В нарушение требований пожарной безопасности руководителем не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»	п.14 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2020г	16.03.2020г

Приложения:

Копии акта и товарных чеков в 1 экз. на 3 листах.

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»



А.С.Метлицкая

Копии мне
 Пашиш А.А.
 07.05.2020г