



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области**

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)651494, E-mail: mchs29@yandex.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Архангельск ул. С.Космонавтов д. 51, тел. 8 (8182) 21-51-67, E-mail: ogpnundao@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г.Котласа и Котласского района**

Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 6, тел. (81837)26456

E-mail: ogpn09arh@yandex.ru

**Предписание № 9/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Директору Муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 76» Метлицкой Анне Сергеевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПРг. Котласа и Котласского района УНДиПР ГУ МЧС

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

России по Архангельской области от 20 января 2020 года № 9

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 14 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года Старцевой Натальей Николаевной старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76», расположенного по адресу: 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д. 21.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» Метлицкая Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В нарушение требований	ст.103 №123-ФЗ «Технический регламент о	01.05.2020 года	

	нормативных документов в помещениях школы расстояние от извещателей до близлежащих электросветильников составляет менее 0,5 м. (учительская, кабинет химии).	требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
2	При эксплуатации путей эвакуации (в коридорах, фойе, лестничных маршах) руководителем не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности	п. 33,43 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.4.026-2015	01.05.2020 года	
3	В нарушение требований пожарной безопасности руководителем не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	п. 14 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2020 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области  
Старцева Наталья Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)




« 25 » февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»  
Метлицкая Анна Сергеевна

« 25 » февраля 2020 г.

  
(подпись)